N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Munkbrarup

am Dienstag, den 14. Juli 2015 um 19.00 Uhr

in der St.-Laurentius Wohnanlage, Brombeerhof, Munkbrarup

Tagesordnung:

1. Verpflichtung eines bürgerlichen Mitglieds des Bauausschusses
2. Beschlussfassung über die im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
3. Neuanschaffung von zwei Abwasserpumpen im Hauptpumpwerk Munkbrarup, Autal
4. Bau- und Wegeangelegenheiten
5. Bau-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten

Anwesende:
seitens des Bauausschusses:
Bauausschussvorsitzender Hans-Wilhelm Thielsen
Bauausschussmitglied Johannes Riechmann
Bauausschussmitglied Peter Faltin
Bauausschussmitglied Bernd Eichmeier
bgl. Bauausschussmitglied Barbara Drews
bgl. Bauausschussmitglied Christel Pagel
bgl. Bauausschussmitglied Claus Henningsen

seitens der Gemeindevertretung:
Bürgermeisterin Margrit Jebsen
Gemeindevertreter Heiner Iversen
Gemeindevertreter Hans-Nico Bahnsen
Gemeindevertreter Karsten Hansen

seitens des Seniorenbeirates:
Frau Margit Lönneker

seitens des Planungsbüros Philipp:
Bernd Philipp und Christian Hinrichs (bis 21.00 Uhr)

seitens der Amtsverwaltung:
Bau- und Ordnungsamtsleiterin Yvonne Spring-Renken -zgl. als Protokollführerin-

sowie ein Zuhörer.

Beginn: 19.00 Uhr
Ende: 21.30 Uhr

Um 19.00 Uhr eröffnet der Vorsitzende die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht zu dieser Bauausschusssitzung eingeladen wurde. Der Bauausschuss ist beschlussfähig. Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt Herr Thielsen die Erweiterung der Tagesordnung um den dringenden Tagesordnungspunkt „Neuanschaffung von zwei Abwasserpumpen im Hauptpumpwerk Munkbrarup, Autal“. Herr Thielsen trägt vor, dass Abwassermeister Thomas Allaut heute mitgeteilt hat, dass die beiden im Hauptpumpwerk vorhandenen Abwasserpumpen komplett verschlissen sind. Die Pumpen müssen grundüberholt oder erneuert werden. Es ist sofortiger Handlungsbedarf geboten. Die Tagesordnung soll daher um diesen dringenden Tagesordnungspunkt erweitert werden.

Einstimmiger Beschluss:
Der Bauausschuss beschließt die Erweiterung der Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 3 „Neuanschaffung von zwei Abwasserpumpen im Hauptpumpwerk Munkbrarup, Autal“. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Verpflichtung eines bürgerlichen Mitglieds des Bauausschusses

Das bürgerliche Bauausschussmitglied Christel Pagel wird vom Bauausschussvorsitzenden Hans-Wilhelm Thielsen durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über die im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte

Einstimmiger Beschluss:
Der Tagesordnungspunkt 5 „Bau-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten“ wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Es liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß § 35 Absatz 1 Gemeindeordnung (GO) vor.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Neuanschaffung von zwei Abwasserpumpen im Hauptpumpwerk Munkbrarup, Autal

Hans-Wilhelm Thielsen trägt vor, dass nach Aussage des Abwassermeisters Thomas Allaut die beiden Abwasserpumpen des Fabrikats Hidrostahl Cocq (Schweizer Fabrikat) nach zehn Jahren nunmehr verschlissen sind. Thomas Allaut befürchtet einen Ausfall des Hauptpumpwerkes der Gemeinde Munkbrarup und rät dringend zu einer sofortigen Grundüberholung der Pumpen bzw. alternativ zur Neuanschaffung zwei neuer Abwasserpumpen.

Thomas Allaut hat darauf hingewiesen, dass die Pumpen aus der Schweiz kommen und auch die Beschaffung sämtlicher Ersatzteile mit einem enormen Aufwand und Kosten verbunden ist. Herr Allaut hat der Gemeinde Munkbrarup daher zur Anschaffung von KSB-Pumpen geraten. Die Firma Wilhelm Kleeberg GmbH & Co. KG hat ein Kostenangebot für zwei Tauchmotorpumpen KSB zu Kosten in Höhe von insgesamt 9.260,10 Euro brutto abgegeben. Zwei Tauchmotorpumpen des Fabrikats Hidrostahl kosten gemäß vorliegendem Kostenangebot 11.664,86 Euro brutto. Alternativ können die vorhandenen Hidrostahl-Abwasserpumpen zu Kosten in Höhe von 5.183,64 Euro brutto grundüberholt werden.

Einstimmiger Beschluss:
Der Bauausschuss beauftragt die Bürgermeisterin im Rahmen ihres Eilentscheidungsrechts gemäß § 50 Absatz 3 der Gemeindeordnung (GO) die notwendige dringende Ersatzbeschaffung zweier verschlissener Abwasserpumpen im Hauptpumpwerk Munkbrarup in Auftrag zu geben. Es sollen KSB-Abwasserpumpen angeschafft werden. Sofern kurzfristig noch ein zweites Kostenangebot eingeholt werden kann, soll dies erfolgen.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Bau- und Wegeangelegenheiten

4.1 Sanierung Gemeindestraße Balm

Hans-Wilhelm Thielsen trägt vor, dass er vom beauftragten Bauleiter, Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang Baier, davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass in einem Teilbereich (B 199 – Svensteen) Bordsteine auf einer Ausbaulänge von ca. 480 m ausgetauscht werden müssten. Von Herrn Baier wurden zwei Kostenvorschläge für die Verbesserung der Randeinfassung vorgelegt. Vorschlag I umfasst einen Ausbau der Bordsteine und die Aufnahme der Betonpflasterstreifen und eine Neulieferung von Bordsteinen unter Wiederverwendung der Betonpflastersteine und weist Kosten in Höhe von rund 15.000,00 Euro brutto aus. Vorschlag II beinhaltet den Austausch der gesamten Tiefbordsteine und des Pflasterstreifens sowie den Einbau einer neuen Deckschicht auf dem Radweg. Die Umsetzung dieses Vorschlages verursacht Kosten in Höhe von rund 40.000,00 Euro brutto. Herr Thielsen führt aus, dass für diese Nachträge Zuschussanträge analog der Hauptmaßnahme (75 % Förderung) gestellt werden können.

Einstimmiger Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Austausch der gesamten Tiefbordsteine und des Pflasterstreifens in Verbindung mit dem Einbau einer neuen Deckschicht auf dem Radweg zu Kosten in Höhe von rund 40.000,00 Euro brutto unter der Voraussetzung der 75 %igen Förderung der Baumaßnahme, so dass der gemeindliche Anteil sich auf rund 10.000,00 Euro brutto belaufen würde.

4.2 Tempo 30-Zone im Bereich Siegum

Hans-Wilhelm Thielsen trägt vor, dass ein Antrag von Siegumer Bürgern auf Einrichtung einer Tempo 30-Zone bzw. einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Ortsteil Siegum gestellt wurde.

Die Ordnungsverwaltung des Amtes Langballig hat heute mitgeteilt, dass auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften Tempo 30-Zonen ausschließlich innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg im Einvernehmen mit der Gemeinde angeordnet werden. Der Siegumer Anwohner Herr Papperitz nimmt an der heutigen Sitzung als Zuhörer teil und trägt vor, dass der Verkehr im begehrten Bereich enorm ist und vielfach eine erhöhte Geschwindigkeit aufweist.

Beschluss bei sechs Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme:
Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Beantragung zur Einrichtung einer Tempo 30-Zone oder alternativ eine Geschwindigkeits-reduzierung auf 30 km/h bei der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Bau-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten

-Siehe gesonderte Niederschrift, nicht öffentlicher Teil.-

Um 21.30 Uhr wird die Öffentlichkeit wieder hergestellt, es ist kein Zuhörer mehr anwesend.

Im nicht öffentlichen Teil der Sitzung hat der Bauausschuss das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch zu zwei Bauanträgen erteilt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, bedankt sich der Bauausschussvorsitzende für die aktive Mitarbeit und schließt die Sitzung um 21.30 Uhr.

gez. Hans-Wilhelm Thielsen	gez. Yvonne Spring-Renken
……..	…….
Hans-Wilhelm Thielsen	Yvonne Spring-Renken
Bauausschussvorsitzender	Protokollführerin-jas